

GIACIMENTO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MESE	INIZIO	FINE	N° DI GIORNI DI INDISPONIBILITA'	Capacità non disponibile
CELLINO	COMPRESSORE N.P. 2HM	marzo-18	21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	COMPRESSORE Thomassen		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD (A cura di ditta esterna)		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Verifica funzionalità e taratura sensori gas		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Taratura sistema di misura gas di produzione (Coll. A - Coll. F)		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Valvole (regolatrici, manuali, ecc.): ingrassaggio		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Fuel gas di centrale: riduttori		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Manutenzione autorespiratori		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Verifica/Sostituzione batterie misuratori di flusso olio Compressori 2HM e 4HM		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Verifica impianti estinz. fissi, estintori portatili e mat. Antincendio + Sensori Fumi		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Sist. spegn. CO2 Torcia Fredda C.le.		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Sist. spegn. CO2 Torcia Fredda CLI 35.		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Verifica/Manutenzione periodica funi, catene di paranchi e carroponete		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Tarature sistema di misura gas "Stock in/out"		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Manutenzione ponte radio, impianti ricetrasmittenti fissi e mobili e Combinatori telefonici		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Gradienti Statici di Press. e taratura valvole di fondo con controllo P. all' anulus		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Condizionatori centrale, cellino 35 e aree pozzo		21-mar-18	31-mar-18	11*	0
CELLINO	Condizionatori centrale, cellino 35 e aree pozzo		01-apr-18	28-apr-18	0	0
CELLINO	Emissione rapporto protezione catodica		01-apr-18	28-apr-18	0	0
COLLALTO	Emissione rapporto protezione catodica		01-apr-18	17-apr-18	0	0
COLLALTO	Taratura cella di carico (dinamometro) World Weigh	01-apr-18	17-apr-18	0	0	
COLLALTO	Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza	01-apr-18	17-apr-18	0	0	
COLLALTO	Recipienti a pressione	01-apr-18	17-apr-18	0	0	
COLLALTO	Impianto fotovoltaico e termico	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Brucciato, fotocellula ed accenditore rigeneratori	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Brucciato, fotocellula ed accenditore termocombustori	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strum. di sicurezza Rigeneratori , Termocombustori e Centrale	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza pozzi	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Verifica funzionalità e taratura sensori gas	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Prova funzionale secondo matrice causa-effetti	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. elettriche + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand. F.	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Cavi termosensibili e centralina " FAS "	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo Pressioni all'Anulus	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Motori Gruppi Elettrogeni di soccorso	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Gruppi elettrogeni di Soccorso	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Termocombustore BR 4, Ventilatore di raffreddamento K 1	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Termocombustore BR 4, Ventilatore di miscelazione K 2	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Termodistruttore 55-FJ-001	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Riscaldatori	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 101	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 101	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 201	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 201	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 301	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 301	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 401	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 401	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 501	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 501	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 601	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 601	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore SAFE	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore SAFE	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Strumentazione di misura pozzi	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura gas INVIO A R.N. ex coll. 8" liv. "A"	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura gas INVIO A R.N. ex coll. 6" liv. "E"	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura gas INVIO A R.N. met. 8"	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. ex coll. 8" liv. "A"	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. ex coll. 6" liv. "E"	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. met. 8"	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura fiscale gas POZZO CN 5	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura fiscale gas INVIO A STOCK COLL. 16" liv. "A + E"	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura fiscale gas ESTRAZ. DA STOCK COLL. 16" liv. "A + E"	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO R.N. met. 24"	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura gas INVIO R.N. met. 24"	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
COLLALTO	Tarature misura gas autoconsumi centrale new + old	01-apr-18	17-apr-18	17*	0	
SAN POTTITO	Emissione rapporto protezione catodica	16-apr-18	23-apr-18	0	0	
SAN POTTITO	Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza	16-apr-18	23-apr-18	0	0	
SAN POTTITO	Recipienti a pressione	16-apr-18	23-apr-18	0	0	
SAN POTTITO	Strum. di sicurezza Rigeneratori , Termocombustori e Centrale	16-apr-18	23-apr-18	8*	0	
SAN POTTITO	Strumentazione di sicurezza pozzi (incluse prove su sirene da PEE)	16-apr-18	23-apr-18	8*	0	
SAN POTTITO	Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD (comprese sirene centrale da PEE)	16-apr-18	23-apr-18	8*	0	
SAN POTTITO	Verifica funzionalità e taratura sensori gas	16-apr-18	23-apr-18	8*	0	
SAN POTTITO	Verifica funzionale valvole di blocco / depressurizzazione (SDV / BDV)	16-apr-18	23-apr-18	8*	0	
SAN POTTITO	Prova funzionale secondo matrice causa-effetti	16-apr-18	23-apr-18	8*	0	
SAN POTTITO	Controllo e taratura strumentazione di processo sicurezza	16-apr-18	23-apr-18	8*	0	

aprile-18

SAN POTITO	Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. elettriche + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand. F.	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Cavi termosensibili e centralina " QRI "	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo Pressioni all'Anulus	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Tarature misura gas INTERCONSSIONE DA STOCCAGGIO (CASTELBOLOGNESE)	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Tarature misura gas INTERCONSSIONE IN STOCCAGGIO (CASTELBOLOGNESE)	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Tarature misura fiscale gas INVIO A STOCK (UNMIG)	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Tarature misura fiscale gas ESTRAZ. DA STOCK (UNMIG)	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Tarature misura fiscale Erogazione Pozzo S.Potito A1Dir (UNMIG)	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Tarature misura fiscale Imissione Pozzo S.Potito A1Dir (UNMIG)	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Tarature misura gas autoconsumi	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Pompe acqua compressori 4HG	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Termodistruttore 55-FJ-001	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Riscaldatore	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Brucciatoe, fotocellula ed accenditore rigeneratori	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Brucciatoe, fotocellula ed accenditore termocombustori	16-apr-18	23-apr-18	8*	0
SAN POTITO	Manutenzione impianto illuminazione	16-apr-18	23-apr-18	8*	0

CELLINO	Misura impianti di messa a terra Centrale	maggio-18	01-mag-18	31-mag-18	0	0
CELLINO	Taratura esplosimetri ibrid MX6		01-mag-18	31-mag-18	0	0
CELLINO	Misura impianti di messa a terra aree pozzo Stock		01-mag-18	31-mag-18	0	0
CELLINO	Verifica impianti elettrici (ATEX, DPR 462/2001)		01-mag-18	31-mag-18	0	0
CELLINO	Compres. aria strumenti pozzi di Stock, installati al piazzale CLI 35.		01-mag-18	31-mag-18	0	0
COLLALTO	Compressori aria strumenti + Essiccatori di Centrale		01-mag-18	31-mag-18	0	0
SAN POTITO	Valutazione stato impianti (tubazioni, recipienti ecc..) per eventuale necessità di verniciatura		01-mag-18	31-mag-18	0	0
SAN POTITO	Protezione catodica metanodotti e flow lines		01-mag-18	31-mag-18	0	0
SAN POTITO	Condizionamento Aree pozzo		01-mag-18	31-mag-18	0	0
SAN POTITO	Impianto condizionamento uffici (sala controllo, cabina elettrica)		01-mag-18	31-mag-18	0	0
SAN POTITO	Taratura esplosimetro		01-mag-18	31-mag-18	0	0
SAN POTITO	Condizionamento Castel Bolognese		01-mag-18	31-mag-18	0	0
SAN POTITO	Misura impianti di messa a terra Centrale		01-mag-18	31-mag-18	0	0
SAN POTITO	Misura impianti di messa a terra aree pozzo		01-mag-18	31-mag-18	0	0
SAN POTITO	Verifica impianti elettrici (Atex Dpr 462/2001)		01-mag-18	31-mag-18	0	0
CELLINO	Taratura gascromatografo		giugno-18	01-giu-18	30-giu-18	0
CELLINO	Misura impianti di messa a terra aree pozzi di Prod.	01-giu-18		30-giu-18	0	0
CELLINO	Essiccatori Aria strumenti in centrale	01-giu-18		30-giu-18	0	0
COLLALTO	Taratura esplosimetro MX 6	01-giu-18		30-giu-18	0	0
COLLALTO	Monitoraggio acustico impianti	01-giu-18		30-giu-18	0	0
COLLALTO	Taratura esplosimetri ATX 620	01-giu-18		30-giu-18	0	0
COLLALTO	Taratura gas cromatografo UNMIG + analizzatore ossigeno	01-giu-18		30-giu-18	0	0
COLLALTO	Taratura gas cromatografo SRG	01-giu-18		30-giu-18	0	0
COLLALTO	Manutenzione analizzatore Dew-Point SRG	01-giu-18		30-giu-18	0	0
SAN POTITO	COMPRESSORI Aria	01-giu-18		30-giu-18	0	0
SAN POTITO	Manutenzione gru bitrave (carrri ponte box 4HF)	01-giu-18		30-giu-18	0	0
SAN POTITO	Pompa glicole 95-G-001 A	01-giu-18		30-giu-18	0	0
SAN POTITO	Controllo profondità di posa flow-line	01-giu-18		30-giu-18	0	0
SAN POTITO	Pompa glicole 95-G-001 B	01-giu-18		30-giu-18	0	0
SAN POTITO	Pompa trasferimento glicole PG 1	01-giu-18		30-giu-18	0	0
SAN POTITO	Pompa trasferimento glicole PG 7	01-giu-18		30-giu-18	0	0
SAN POTITO	Pompe glicole aree pozzo	01-giu-18	30-giu-18	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione impianto trattamento acque di prima pioggia	01-giu-18	30-giu-18	0	0	
CELLINO	Misuratore volumetrico gas strumenti	luglio-18	01-lug-18	31-lug-18	0	0
CELLINO	Colonna disidratazione (meccanica varia)		01-lug-18	31-lug-18	0	0
CELLINO	Manutenzione Disoleatore impianto trattamento H2O		01-lug-18	31-lug-18	0	0
CELLINO	Manutenzione rigeneratore		01-lug-18	31-lug-18	0	0
CELLINO	Manutenzione termocombustore		01-lug-18	31-lug-18	0	0
CELLINO	Monitoraggio acustico impianti		01-lug-18	31-lug-18	0	0
CELLINO	Controllo profondità di posa flow-lines	settembre-18	01-set-18	30-set-18	0	0
CELLINO	Gruppi di Continuità "SIEL" C.le		01-set-18	30-set-18	0	0
CELLINO	Gruppi di Continuità "SIEL" CLI 35		01-set-18	30-set-18	0	0
CELLINO	Gruppo di Continuità "SIEL" Ponte Radio CLI 32		01-set-18	30-set-18	0	0
COLLALTO	Manutenzione impianto illuminazione		01-set-18	30-set-18	0	0

CELLINO	Rilevatore Dew-Point	novembre-18	01-nov-18	02-nov-18	0	0	
CELLINO	Analisi e determinazione C.E.R. acque di strato e fossa IMHOFF + rifiuti vari		01-nov-18	02-nov-18	0	0	
COLLALTO	Gruppi di Continuità "RIELLO" + Batterie		01-nov-18	02-nov-18	0	0	
COLLALTO	Gruppi di Continuità "ASTRID" + Batterie		01-nov-18	02-nov-18	0	0	
COLLALTO	Pompa glicole 95-G-001 A		01-nov-18	02-nov-18	0	0	
COLLALTO	Pompa glicole 95-G-001 B		01-nov-18	02-nov-18	0	0	
COLLALTO	Pompa trasferimento glicole PG 1		01-nov-18	02-nov-18	0	0	
COLLALTO	Pompa trasferimento glicole PG 7		01-nov-18	02-nov-18	0	0	
COLLALTO	Pompe glicole aree pozzo		01-nov-18	02-nov-18	0	0	
COLLALTO	Controllo profondità di posa flow-line		01-nov-18	02-nov-18	0	0	
COLLALTO	COMPRESSORE P. 601		01-nov-18	02-nov-18	0	0	
COLLALTO	COMPRESSORE P. 501		01-nov-18	02-nov-18	0	0	
COLLALTO	Compressori recupero gas		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
COLLALTO	Pompe acqua compressori 4HF		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
COLLALTO	Manutenzione (verifica e pulizia) J BOX (Centrale e aree pozzo)		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
COLLALTO	Verifica batterie tampone PLC compressori		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
COLLALTO	Compressori aria strumenti aree pozzo		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
COLLALTO	Misura impianti di messa a terra Centrale		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
COLLALTO	Misura impianti di messa a terra aree pozzo		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
COLLALTO	Verifica impianti elettrici (Atex Dpr 462/2001)		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
COLLALTO	Monitoraggio gas di scarico rigeneratori (2), caldaie (4), riscaldatori (2), termocombustori (2), mtc SAFE		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
SAN POTITO	Compressori recupero gas		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
SAN POTITO	COMPRESSORE P. 101		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
SAN POTITO	COMPRESSORE P. 201		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
SAN POTITO	Taratura gas cromatografo + analizzatore ossigeno		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione analizzatore Dew-Point		01-nov-18	30-nov-18	0	0	
* NOTA: Le attività svolte nei mesi di Aprile/Novembre si riferiscono ad interventi programmati in concomitanza delle fermate di impianto così come indicato nel "Piano di esercizio e manutenzione"							
** Attività continua su base Anno Termico con emissione Relazione a cavallo delle campagne di Erogazione/Immissione							