

| GIACIMENTO | DESCRIZIONE ATTIVITA' | MESE | INIZIO | FINE | N° DI GIORNI DI INDISPONIBILITA' | Capacità non disponibile |
|------------|--|------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| CELLINO | Protezioni scomparto TR 1 (6 kV) | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Protezioni scomparto TR 3 (0,4 kV) | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Protezioni scomparto TR CLI 35 (6kV) | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Rilievi termografici apparecchiature elettriche | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Manutenzione cassette MCC CLI 35 | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Manutenzione BOX MT/BT CLI 35 | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Manutenzione Quadri MT/BT Centrale | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Protezioni scomparto rifasamento motore 4HM | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Protezioni scomparto rifasamento motore CLI 35 | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Gruppo elettrog. di Soccorso C.le | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Gruppo elettrog. di Soccorso CLI 35 | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Pompe glicole per disidratazione (G401A, G401B) | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Pompa glicole per Travaso (G402B) | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | COMPRESSORE N.P. 2HM | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | COMPRESSORE Thomassen | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD (A cura di ditta esterna) | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Verifica funzionalità e taratura sensori gas | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Taratura sistema di misura gas di produzione (Coll. A - Coll. F) | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Protezioni scomparto TR 2 (6 kV) | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Protezione scomparti 20 kV Cli 35 | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Protezioni scomparto TR CLI 35 (0,4kV) | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Manutenzione cassette MCC centrale | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Manutenzione BOX MT/BT Centrale | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Manutenzione Quadro elettrico di prima pioggia | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Manutenzione Quadri MT/BT CLI 35 | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Protezioni scomparto rifasamento motore Thomassen | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Prove isolamento cavi utenze in M.T. | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Valvole (regolatrici, manuali, ecc.): ingrassaggio | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Fuel gas di centrale: riduttori | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Manutenzione autorespiratori | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Verifica/Sostituzione batterie misuratori di flusso olio Compressori 2HM e 4HM | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Verifica impianti estinz. fissi, estintori portatili e mat. Antincendio + Sensori Fumi | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Sist. spegn. CO2 Torcia Fredda C.le. | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Sist. spegn. CO2 Torcia Fredda CLI 35. | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Verifica/Manutenzione periodica funi, catene di paranchi e carroponte | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Tarature sistema di misura gas Stock in/out" | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Manutenzione ponte radio, impianti ricetrasmittenti fissi e mobili e Combinatori telefonici | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Gradienti Statici di Press. e taratura valvole di fondo con controllo P. all' anulus | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| CELLINO | Condizionatori centrale, cellino 35 e aree pozzo | | 01-apr-17 | 04-apr-17 | 4* | 0 |
| COLLALTO | Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Recipienti a pressione | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo Pressioni all'Anulus | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparti 20 KV | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto TR 1 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto TR 2 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto TR 3 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto TR 4 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto TLF 1 A/B | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto T1 A/B | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto T2 A/B | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto TR 5 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto TR 6 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto motore FP 101 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto motore FP 201 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto motore FP 301 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto motore FP 401 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto motore M-501 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto motore M-601 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto rifasamento motore FP 101 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto rifasamento motore FP 201 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto rifasamento motore FP 301 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto rifasamento motore FP 401 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto rifasamento linea 400 V | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto rifasamento motore M - 501 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Protezioni scomparto rifasamento motore M - 601 | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Quadro VFD (soft start) motori compressori 4HF | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Rilievi termografici apparecchiature elettriche | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Compressore SAFE | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | MTZ cabina elettrica 20 KV / 6 KV / 0,4 KV (centrale vecchia) | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Manutenzione ponte radio, Rete fibra ottica, impianti ricetrasmittenti fissi e mobili | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Pompe antincendio | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Manutenzione gru bitrave (carri ponte box 4HF) | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | MTZ cabina elettrica 20 KV / 11 KV / 0,4 KV (centrale nuova) | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Misura isolamento cavi utenze in M.T. | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strum. di sicurezza Rigeneratori , Termocombustori e Centrale | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strum. di controllo Rigeneratori , Termocombustori e Centrale | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di sicurezza pozzi | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Verifica funzionalità e taratura sensori gas | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Verifica funzionale valvole di blocco / depressurizzazione (SDV / BDV) | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Prova funzionale secondo matrice causa-effetti | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Controllo e taratura strumentazione di processo | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. elettriche + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand. F. | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Cavi termosensibili e centralina " FAS " | | 08-apr-17 | 24-apr-17 | 17* | 0 |
| SAN POTITO | Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Recipienti a pressione | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD (comprese sirene centrale da PEE) | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Manutenzione Rete fibra ottica | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo Pressioni all'Anulus | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Monitoraggio subsidenza | | | | 0** | 0 |
| SAN POTITO | Monitoraggio Satellitare | | | | 0** | 0 |
| SAN POTITO | Strum. di sicurezza Rigeneratori , Termocombustori e Centrale | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Verifica funzionalità e taratura sensori gas | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. elettriche + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand. F. | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Cavi termosensibili e centralina " QRI " | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Strum. di controllo Rigeneratori , Termocombustori e Centrale | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Verifica funzionale valvole di blocco / depressurizzazione (SDV / BDV) | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Prova funzionale secondo matrice causa-effetti | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Manutenzione (verifica e pulizia) J BOX (Centrale e aree pozzo) | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Misuratori a ultrasuoni | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Strumentazione di sicurezza compressore P 101 | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Strumentazione di controllo compressore P 101 | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Strumentazione di sicurezza compressore P 201 | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Strumentazione di controllo compressore P 201 | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Strumentazione di misura pozzi | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |

 APRILE
2017

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|-----------|-----|---|
| SAN POTITO | Controllo e taratura strumentazione di processo\sicurezza | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Impianto fotovoltaico e termico | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| SAN POTITO | Strumentazione di sicurezza pozzi (includere prove su sirene da PEE) | | 01-apr-17 | 07-apr-17 | 7* | 0 |
| CELLINO | Misura impianti di messa a terra Centrale | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Taratura esplosimetri ibridi MX6 | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Misura impianti di messa a terra aree pozzo Stock | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Verifica impianti elettrici (ATEX, DPR 462/2001) | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Compres. aria strumenti pozzi di Stock., installati al piazzale CLI 35. | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Compressori aria strumenti + Essiccatori di Centrale | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Valutazione stato impianti (tubazioni, recipienti ecc..) per eventuale necessità di verniciatura | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Protezione catodica metanodotti e flow lines | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Condizionamento Aree pozzo | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Impianto condizionamento uffici (sala controllo, cabina elettrica) | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Taratura esplosimetro | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Condizionamento Castel Bolognese | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Misura impianti di messa a terra Centrale | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Misura impianti di messa a terra aree pozzo | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Verifica impianti elettrici (Atex Dpr 462/2001) | | 01-mag-17 | 31-mag-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Taratura gascromatografo | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Misura impianti di messa a terra aree pozzi di Prod. | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Essiccatori Aria strumenti in centrale | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Taratura esplosimetro MX 6 | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Monitoraggio acustico impianti | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Taratura esplosimetri ATX 620 | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Taratura gas cromatografo UNMIG + analizzatore ossigeno | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Taratura gas cromatografo SRG | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Manutenzione analizzatore Dew-Point SRG | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | COMPRESSORI Aria | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Manutenzione gru bitrave (carrì ponte box 4HF) | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Pompa glicole 95-G-001 A | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Controllo profondità di posa flow-line | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Pompa glicole 95-G-001 B | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Pompa trasferimento glicole PG 1 | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Pompa trasferimento glicole PG 7 | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Pompe glicole aree pozzo | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Manutenzione impianto trattamento acque di prima pioggia | | 01-giu-17 | 30-giu-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Misuratore volumetrico gas strumenti | | 01-lug-17 | 31-lug-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Colonna disidratazione (meccanica varia) | | 01-lug-17 | 31-lug-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Manutenzione Disoleatore impianto trattamento H2O | | 01-lug-17 | 31-lug-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Manutenzione rigeneratore | | 01-lug-17 | 31-lug-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Manutenzione termocombustore | | 01-lug-17 | 31-lug-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Monitoraggio acustico impianti | | 01-lug-17 | 31-lug-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Controllo profondità di posa flow-lines | | 01-set-17 | 30-set-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Gruppi di Continuità "SIEL" C.le | | 01-set-17 | 30-set-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Gruppi di Continuità "SIEL" CLI 35 | | 01-set-17 | 30-set-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Gruppo di Continuità "SIEL" Ponte Radio CLI 32 | | 01-set-17 | 30-set-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Manutenzione impianto illuminazione | | 01-set-17 | 30-set-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Sostituzione linee di misura gas naturale | | 01-ott-17 | 20-ott-17 | 20* | 0 |
| CELLINO | COMPRESSORE N.P.4HM | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strumentazione di sicurezza compressore 4HM EK3 | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strumentazione di controllo compressore 4HM EK3 | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strumentazione di sicurezza compressore Thomassen EK2 | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strumentazione di controllo compressore Thomassen EK2 | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strumentazione di sicurezza compressore 2HM CLI 35 | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strumentazione di controllo compressore 2HM CLI 35 | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strumentazione di sicurezza compressore OA/1 EK1 | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strumentazione di controllo compressore OA/1 EK1 | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Manutenzione (verifica e pulizia) J BOX (Centrale e aree pozzo) | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strum. di sicurezza Rigeneratore, Termocombustore e Centrale | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strum. di controllo Rigeneratori, Termocombustori e Centrale | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strumentazione di sicurezza Pozzi di Produzione (PHSL) | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Prova funzionale secondo matrice Causa-Effetti Pozzi di Produzione (SDV) | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Strumentazione di sicurezza Centrale e Pozzi Stock (PT,PHSL-LI) | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Cavi termosensibili e centralina " FAS " C.le + CLI 35 | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Motore Gruppo Elettrogeno di soccorso Cellino 35 | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Pompa antincendio | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Valutazione stato impianti (tubazioni, recipienti, WH, ecc..) per eventuale necessità di verniciatura | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Verifica/Manutenzione PLC compressori N. Pignone 2HM - N. Pignone 4HM - Thomassen CHS-4 | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Verifica funzionalità e taratura sensori gas | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Cavi termosensibili e centralina " FAS " | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Prova funzionale secondo matrice causa-effetti Pozzi Stock (SDV, BDV ECC.) | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Prova funzionale secondo matrice causa-effetti Centrale (SDV, BDV ECC.) | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD (A cura di Emerson) | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Verifica impianti estinz. fissi, estintori portatili e mat. Antincendio + Sensori Fumi | | 21-ott-17 | 31-ott-17 | 11* | 0 |
| COLLALTO | Impianto fotovoltaico e termico | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Brucciato, fotocellula ed accenditore rigeneratori | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Brucciato, fotocellula ed accenditore termocombustori | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strum. di sicurezza Rigeneratori, Termocombustori e Centrale | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di sicurezza pozzi | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Verifica funzionalità e taratura sensori gas | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Prova funzionale secondo matrice causa-effetti | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. elettriche + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand. F. | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Cavi termosensibili e centralina " FAS " | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo Pressioni all'Anulus | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Motori Gruppi Elettrogeni di soccorso | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Gruppi elettrogeni di Soccorso | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Termocombustore BR 4, Ventilatore di raffreddamento K 1 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Termocombustore BR 4, Ventilatore di miscelazione K 2 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Termodistruttore 55-FJ-001 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Riscaldatori | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di sicurezza compressore P 101 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di controllo compressore P 101 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di sicurezza compressore P 201 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di controllo compressore P 201 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di sicurezza compressore P 301 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di controllo compressore P 301 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di sicurezza compressore P 401 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di controllo compressore P 401 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di sicurezza compressore P 501 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di controllo compressore P 501 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di sicurezza compressore P 601 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di controllo compressore P 601 | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di sicurezza compressore SAFE | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di controllo compressore SAFE | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Strumentazione di misura pozzi | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Tarature misura gas INVIO A R.N. ex coll. 8" liv. "A" | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Tarature misura gas INVIO A R.N. ex coll. 6" liv. "E" | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Tarature misura gas INVIO A R.N. met. 8" | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. ex coll. 8" liv. "A" | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. ex coll. 6" liv. "E" | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. met. 8" | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-----|---|
| COLLALTO | Tarature misura fiscale gas POZZO CN 5 | | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Tarature misura fiscale gas INVIO A STOCK COLL. 16" liv. "A + E" | | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Tarature misura fiscale gas ESTRAZ. DA STOCK COLL. 16" liv. "A + E" | | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Tarature misura gas ARRIVO R.N. met. 24" | | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Tarature misura gas INVIO R.N. met. 24" | | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| COLLALTO | Tarature misura gas autoconsumi centrale new + old | | | 15-ott-17 | 31-ott-17 | 17* | 0 |
| SAN POTITO | Strum. di sicurezza Rigeneratori , Termocombustori e Centrale | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Strumentazione di sicurezza pozzi (includere prove su sirene da PEE) | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD (comprese sirene centrale da PEE) | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Verifica funzionalità e taratura sensori gas | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Verifica funzionale valvole di blocco / depressurizzazione (SDV / BDV) | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Prova funzionale secondo matrice causa-effetti | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Controllo e taratura strumentazione di processo\sicurezza | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. elettriche + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand. F. | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Cavi termosensibili e centralina " QRI " | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo Pressioni all'Anulus | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Tarature misura gas INTERCONSSIONE DA STOCCAGGIO (CASTELBOLOGNESE) | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Tarature misura gas INTERCONSSIONE IN STOCCAGGIO (CASTELBOLOGNESE) | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Tarature misura fiscale gas INVIO A STOCK (UNMIG) | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Tarature misura fiscale gas ESTRAZ. DA STOCK (UNMIG) | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Tarature misura fiscale Erogazione Pozzo S.Potito A1Dir (UNMIG) | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Tarature misura fiscale Immissione Pozzo S.Potito A1Dir (UNMIG) | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Tarature misura gas autoconsumi | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Pompe acqua compressori 4HG | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Termodistruttore 55-FJ-001 | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Riscaldatore | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Brucciatores, fotocellula ed accenditore rigeneratori | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Brucciatores, fotocellula ed accenditore termocombustori | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| SAN POTITO | Manutenzione impianto illuminazione | | | 05-ott-17 | 15-ott-17 | 11* | 0 |
| CELLINO | Rilevatore Dew-Point | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Analisi e determinazione C.E.R. acque di strato e fossa IMHOFF + rifiuti vari | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Gruppi di Continuità "RIELLO" + Batterie | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Gruppi di Continuità "ASTRID" + Batterie | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Pompa glicole 95-G-001 A | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Pompa glicole 95-G-001 B | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Pompa trasferimento glicole PG 1 | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Pompa trasferimento glicole PG 7 | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Pompe glicole aree pozzo | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Controllo profondità di posa flow-line | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | COMPRESSORE P. 601 | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | COMPRESSORE P. 501 | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Monitoraggio subsidenza | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Monitoraggio Sismica | | | | | 0** | 0 |
| COLLALTO | Compressori recupero gas | | | | | 0** | 0 |
| COLLALTO | Pompe acqua compressori 4HF | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Manutenzione (verifica e pulizia) J BOX (Centrale e aree pozzo) | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Verifica batterie tampone PLC compressori | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Compressori aria strumenti aree pozzo | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Misura impianti di messa a terra Centrale | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Misura impianti di messa a terra aree pozzo | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Verifica impianti elettrici (ATEX Dpr 462/2001) | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Monitoraggio gas di scarico rigeneratori (2), caldaie (4), riscaldatori (2), termocombustori (2), mtc SAFE | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Compressori recupero gas | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | COMPRESSORE P. 101 | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | COMPRESSORE P. 201 | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Taratura gas cromatografo + analizzatore ossigeno | | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Manutenzione analizzatore Dew-Point | | DICEMBRE 2017 | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Monitoraggio gas di scarico caldaie, termocombustore | | | 01-dic-17 | 31-dic-17 | 0 | 0 |
| CELLINO | Emissione rapporto protezione catodica | | | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 0 | 0 |
| CELLINO | Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza | | | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 0 | 0 |
| CELLINO | Recipienti a pressione | | | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Emissione rapporto protezione catodica | | | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Taratura cella di carico (dinamometro) World Weigh | | MARZO 2018 | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza | | | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 0 | 0 |
| COLLALTO | Recipienti a pressione | | | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Emissione rapporto protezione catodica | | | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza | | | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 0 | 0 |
| SAN POTITO | Recipienti a pressione | | | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 0 | 0 |

* NOTA: Le attività svolte nei mesi di Aprile/Novembre si riferiscono ad interventi programmati in concomitanza delle fermate di impianto così come indicato nel "Piano di esercizio e manutenzione"